

Типовая освещённость, примеры различных объектов:

Освещённость, Люкс	Объект
10 ⁻⁵	Свет Сириуса, ярчайшей звезды ночного неба
0,0003	Безлунное звёздное небо
0,01	Четверть Луны
0,27	Полнолуние в ясном небе
50	Жилая комната
100	Очень пасмурный день
320-500	Рабочий кабинет
400	Восход или закат в ясный день.
1000	Пасмурный день; освещение в телестудии
4-5 тыс.	Полдень в декабре — январе.
10-25 тыс.	Ясный солнечный день (в тени)
32-130 тыс.	Под прямым солнцем
135 тыс.	Вне атмосферы на среднем расстоянии Земли от Солнца

Типы офисных помещений	Норма освещенности согласно СНиП, Лк	Типы жилых помещений	Норма освещенности согласно СНиП, Лк
Офис общего назначения с использованием компьютеров	300	Жилая комната, кухня	150
Офис, в котором осуществляются чертежные работы	500	Детская комната	200
Зал для конференций, переговорная комната	200	Ванная комната, санузел, душевая, квартирные коридоры и холлы	50
Эскалатор, лестница	50-100	Гардеробная	75
Холл, коридор	50-75	Кабинет, библиотека	300
Архив	75	Лестница	20
Подсобные помещения, кладовая	50	Сауна, бассейн	100

Нормы освещенности по СНиП 23-05-2010